

Общество в ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания «Риверсайд»

ИНН/КПП 5260376773/526001001

Юр.адрес: г.Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 12, корп. 2, оф. 2
Тел. (831) 218-05-01, 218-05-02

ОТЧЕТ 05.06.2018г.

О дополнительных мероприятиях, выполненных на объекте МКД ул.Почтовый съезд д.11

1) Генеральная уборка тех.помещений., мойка стеклянного входа в паркинг.

Отметка о принятии:

2) Окраска калитки, въездных ворот, забора.

Отметка о принятии:

3) Чистка КНС от посторонних предметов (тряпок, пакетов и прочего) 1 раз - 4 ведра, 11.05. (с разбором насоса), 2 раз - 23.05.

Отметка о принятии:

4) Замена насоса на новый, очистка от грязи и запуск ручья во дворе (16.05).

Отметка о принятии:

5) Паркинг. Ремонт ворот со стороны ул. Суетинской (замена троссов).

Отметка о принятии:

6) Посадка цветов на входе и возле КНС., стрижка газонов 17.05 и 4.06.

Отметка о принятии:

7) Промывка теплообменников ГВС и всех стояков ГВС (15.05).

Отметка о принятии:

8) Ремонт ворот въездных 15.05., демонтаж части трубы на кровле 1-ый подъезд.

Отметка о принятии:

9) Электрооборудование и освещение..., 8 лампочек аварийного освещения паркинг, замена 2 светод. ламп паркинг, замена ламп в подъездах - 1- 4 шт., 2- 2 шт., 3- 1 шт., тех. этажи - 8 шт, Замена новых светильников 6 этаж 2-ой подъезд, 1 этаж 1 подъезд, лестница 5-6 этаж 2-ой подъезд. (взамен вышедших из строя).

Отметка о принятии:

10) Сантех.оборудование, отопление, ГВС, ХВС, канализация: замена одного крана стояк кв.12,33, перемотка сгона д=40(отопление), ремонт 1-го сгона отопления со сливом отопления (паркинг) ремонт и прочистка лежача канализации д=100 - 1 раз (в районе офиса и кв.3,7).

Отметка о принятии:

11) Ремонт ступеней гранитных во дворе - лестница дворовая (30 шт.) входная (28 шт.) вход в 3-ий подъезд (3 шт.) вход офис (12 шт.).

Отметка о принятии:

12) Очистка лотков и приемков на территории двора от грязи.

Отметка о принятии:

Ф.И.О.

Редилев И.И.

Подпись

Дата

05.06.2018