

Общество в ограниченной ответственностью  
«Управляющая Компания «Риверсайд»

ИНН/КПП 5260376773/526001001

Юр.адрес: г.Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 12, корп. 2, оф. 2  
Тел. (831) 218-05-01, 218-05-02

---

ОТЧЕТ от 20.09.18

О мероприятиях , выполненных на объекте МКД ул.Почтовый съезд д.11

1)Ремонт сенерджи и замена утеплителя на потолке на съезде в паркинг со стороны почтового съезда.

Отметка о принятии:

2)Ремонт ворот с заменой пружины въезд в паркинг с ул.Суетинской.

Отметка о принятии:

3)Монтаж системы очистки ГВС в ТП.

Отметка о принятии:

4) Замена задвижки в ИТП д=150 мм со сваркой фланцев.

Отметка о принятии:

5) Бурение скважин со стороны ул.Почтовый съезд для контроля геологии на глубину 15 м.

Отметка о принятии:

6) Ремонт окна в холле. Повторное мытье окон холла. Обработка тех.помещений от тараканов.

Отметка о принятии:

7).Двор. Стрижка газонов 1р. В 10 дней. Помощь в оформлении двора .Ремонт ручья с чисткой и сменой воды.

Отметка о принятии:

8).Чистка корзины в КНС -4 раза (30.08, 03.09., 10.09., 18.09)

Отметка о принятии:

9).Кровли МОП. Очистка ливневки и водосточков от грязи и камней (птицы).

Отметка о принятии:

10).Паркинг. Мойка . Прочистка колодцев и системы дренажа под давлением 22 бар.(подрядная организация)

Отметка о принятии:

11).Электрооборудование и освещение. Замена светильников паркинг-7 шт.,светильников авар.освещения паркинг – 1 шт.,0 лампочек аварийного освещения паркинг, замена ламп в подъездах – 1- 6 шт.,2- 8 шт.,3-4шт., тех. этажи – 6 шт.

Отметка о принятии:

12)Сантех.оборудование,отопление,ГВС,ХВС. Замена сгонов - !д. и 1/2д..Слив всех стояков гвс .

Отметка о принятии:

13).Подготовка к отопительному сезону. Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС с промывкой теплообменников. Замена компенсаторов резиновых со скользящим фланцем 2 шт. в котельной ( Теплогазсервис)

Отметка о принятии:

14) Ремонт лифта 1-ый подъезд. Замена ламп -3 шт.

Отметка о принятии:

Ф.И.О.

Водилевский В.

Подпись



Дата

21.08.2018